



ISTITUTO ITALIANO
di SCIENZE UMANE

FIRENZE

UFFICIO DEL R.U.P.

**INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZE PER STUDENTI
AREA EX MERCATO DEL BESTIAME – FIRENZE**

E' pervenuto il seguente quesito in data 29.06.2011,
cui si è dato risposta

QUESITO N°1

"...con riferimento alle proposte relative agli impianti termici (elemento) C5 chiedo se può essere accolta o rigettata (e quindi non avere punteggio) una proposta di impianto diversa da quella indicata in oggetto (Geotermia) con sonde in verticale per metri lineari 130, in considerazione che quest'ultime potrebbero interferire con le eventuali prospettive da parte delle ferrovie dello stato di spostare l'attuale stazione ferroviaria."

RISPOSTA

In riferimento al quesito avanzato da codesta Impresa con nota mail del 29 giugno u.s. si precisa che l'impianto termico e di raffrescamento è confermato in sistemi di generazione a pompa di calore terra/acqua "geotermica reversibile", non risultando al momento motivi ostativi di alcun genere che si possano contrapporre all'ipotesi progettuale originaria.

**II R.U.P.
Arch. Vito Carriero**



Bagno a Ripoli, 06 luglio 2011